



ИНСТИТУТ ИМС АД  
БЕОГРАД



Institut za Ispitivanje materijala a.d. Beograd

Laboratorija za Ispitivanje materijala –

Beograd, Bulevar vojvode Mišića 43

tel: (011) 2650-322 fax: (011) 3692 772, 3692 782

e-mail: office@institutims.co.yu, www.institutims.co.yu

## IZVEŠTAJ O KONTROLI SAOBRAZNOSTI

Br. GFT-3573/06-KS1

**Predmet:**

Kontrola saobraznosti spojnica između zidanih konstrukcija i elemenata vazdušnih kanala obrađenih mineralnom vunom i "PROPOM" masom, proizvodnje "VIS COMPANY" - Zemun.

**Naručilac:**

"VIS COMPANY" - Zemun

Nikole Tesle 5

11 080 Zemun

**Zahtev/Ponuda/Ugovor:**

410-204/20 od 16.01.2008.

**Sadržaj:**

Ukupno 1 (jedna) strana.

**Nalaz:**

U skladu sa Pravilnikom o obaveznom atestiranju (Sl. list SFRJ br. 24/90), standardima SRPS ISO 834 (1994), SRPS U.J1.090 i SRPS U.J1.174 (1994), otpornost prema požaru spojnica između zidanih konstrukcija i elemenata vazdušnih kanala obrađenih mineralnom vunom i "PROPOM" masom iznosi:  
**120 minuta (2,0 h).**



**Rok važnosti KS-1:**

februarar 2011. g.

**Odgovorni inženjer:**

  
Dragiša Ivanišević, dipl.maš.ing.

**Izveštaj odobrio:**

  
  
Slaviša Bogunović, dipl.ing.arh.

Beograd, februar 2009. g.