



ИНСТИТУТ ИМС АД
БЕОГРАД



Institut za Ispitivanje materijala a.d. Beograd
Laboratorija za Ispitivanje materijala –
Beograd, Bulevar vojvode Mišića 43
tel: (011) 2650-322 fax: (011) 3692 772, 3692 782
e-mail: office@institutims.co.yu, www.institutims.co.yu

IZVEŠTAJ O KONTROLI SAOBRAZNOSTI

Br. GFT-3573/06-KS1

Predmet:

Kontrola saobraznosti spojnica između zidanih konstrukcija i elemenata vazdušnih kanala obrađenih mineralnom vunom i "PROPOM" masom, proizvodnje "VIS COMPANY" - Zemun.

Naručilac:

"VIS COMPANY" - Zemun

Nikole Tesle 5

11 080 Zemun

**Zahtev/Ponuda/Ugovor:
Sadržaj:**

410-204/20 od 16.01.2008.
Ukupno 1 (jedna) strana.

Nalaz:

U skladu sa Pravilnikom o obaveznom atestiranju (Sl. list SFRJ br. 24/90), standardima SRPS ISO 834 (1994), SRPS U.J1.090 i SRPS U.J1.174 (1994), otpornost prema požaru spojnica između zidanih konstrukcija i elemenata vazdušnih kanala obrađenih mineralnom vunom i "PROPOM" masom iznosi:
120 minuta (2,0 h).



Rok važnosti KS-1:

februarar 2011. g.

Odgovorni inženjer:


Dragiša Ivanišević, dipl.maš.ing.

Izveštaj odobrio:



Slaviša Bogunović, dipl.ing.arh.

Beograd, februar 2009. g.