

IMC IMS



ИНСТИТУТ ИМС АД
БЕОГРАД



ATC
01-058

АКРЕДИТОВАНА
ЛАБОРАТОРИЈА
ЗА ИСПИТИВАЊЕ
SRPS ISO/IEC 17025:2005

Institut za ispitivanje materijala a.d. Beograd
Centralna laboratorija za ispitivanje materijala
Beograd, Bulevar vojvode Mišića 43
tel: (011) 26 50 322 fax: (011) 3692 772, 3692 782
www.institutims.rs

IZVEŠTAJ O KONTROLI SAOBRAZNOSTI

Br. GFT-3417/05-1-KS2

Predmet:

Kontrola saobraznosti požarnootporne rešetke za izjednačavanje pritiska tip POR i požarnootporne kišne žaluzine tip POKŽ proizvodnje:
"VIS COMPANY" - Zemun,

Naručilac:

"VIS COMPANY" - Zemun,
11080 Zemun
Nikole Tesle br.5

Zahtev/Ponuda/Ugovor:

41-14021 od 12.11.2009.

Sadržaj:

Ukupno 1 (jedna) strana.

Nalaz:

U skladu sa Pravilnikom o obaveznom atestiranju (Sl. list SFRJ br. 24/90), standardima SRPS ISO 834 (1994) i SRPS U.J1.160 (1986), uzorci požarnootporne rešetke za izjednačavanje pritiska tip POR i požarnootporne kišne žaluzine tip POKŽ su očuvali integritet u deklarisanom vremenu od:
120 minuta (2,0 h).

Rok važnosti KS-2:

novembar 2011. g.

Rukovodilac ispitivanja:


Dragiša Ivanišević, dipl.maš.ing.

Izveštaj odobrio:

Laboratorija za toplotnu tehniku i zaštitu od požara

Rukovodilac


Slaviša Bogunović, dipl.inž.arh.



Beograd, novembar 2009. g.