



Institut IMS dd

Laboratorija za ugljovodonične izolacije
i veziva 007

11000 Beograd, Bulevar vojvode Mišića 43
Telefon (011) 650 322; Telefax (011) 651 033

IZVOD IZ IZVEŠTAJA O ISPITIVANJU ANALIZA BROJ SM 45/01

Predmet: Ispitivanje ekspandirajuće protivpožarne trake "VEX".
Proizvođač: "VIS COMPANY", ul. Mornarska 4, 11080 Zemun.

-PREGLED I OCENA REZULTATA ISPITIVANJA-

Na osnovu rezultata ispitivanja prema metodama koje su bazirane na potrebnim preformansama trake (početak, brzina i stepen ekspanzije) koje proizilaze iz uslova definisanih u JUS-ISO 834:1994 - Ispitivanje otpornosti prema požaru - Elementi građevinskih konstrukcija zaključeno je da

**EKSPANDIRAJUĆE PROTIVPOŽARNE TRAKE "VEX",
MOGU BITI PRIMENJENE U SKLOPU ELEMENATA I KONSTRUKCIJA
IZLOŽENIH POŽARU
(PROTIVPOŽARNA VRATA, PROTIVPOŽARNE KLAPNE, I SL.)**

**KAO SREDSTVO ZA EFIKASNO ZAPTIVANJE U CILJU SPREČAVANJA
PRODORA PLAMENA I VRELIH GASOVA.**

Napomene:

1. Sastavni deo ovog izvoda je izveštaj o ispitivanju br. SM 45/01, iz oktobra 2001. god.
2. Izvod se ne sme umnožavati, izuzev u celini, bez odobrenja Laboratorije za ugljovodonične izolacije i veziva
3. Kopija ovog izvoda nije zvaničan dokument
4. Ovaj izvod važi samo kao celina, sa originalom pečata

Beograd, novembra 2001. godine

Ispitivanje izvršila:

Olivera Makarić
Olivera Makarić, hem. tehn.



Laboratorija za ugljovodonične izolacije i veziva
Tehnički rukovodilac,

Verica Laninović
mr Verica Laninović, dipl. ing. tehn.

11000 Beograd Yugoslavia POB 834
Bulevar vojvode Mišića 43
Tel. (38111) 650 322 Fax (38111) 651 033
INSTITUTE IMS
LAB 07 001 - 18

11000 Beograd Poštanski fah 834
Bulevar vojvode Mišića 43
Tel: (38111) 650 322 Fax (38111) 651 033
INSTITUT IMS dd
LAB 07 001 - 18